

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića 'Potočnica' Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Vrtić), a u svezi s člankom 10. Zakona o zaštiti od požara i člankom 2. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, Upravno vijeće na sjednici održanoj 11.06.2014. god. donijelo je:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) vrtić utvrđuje:

- mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
- provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara,
- upoznavanje radnika prigodom zapošljavanja i tijekom rada s opasnostima od požara,
- položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- položaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara,
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na radnike vrtića. Treće osobe za vrijeme boravka u vrtiću dužne su u svezi sa zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga radnika vrtića.

Članak 3.

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima i okolišu vrtića u skladu sa zakonom, pod zakonskim aktima i odredbama ovoga Pravilnika.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara tijela i radnici vrtića dužni su skrbiti da se:

1. pri projektiranju i izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevina i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara,
2. osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara,
3. električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevinama izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara,
4. redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja,
5. vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima vrtića,
6. prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara,
7. zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto,
8. zapaljive tekućine ne ubacuju u kanalizacijsku mrežu,
9. u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata,

10. osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima,
11. sva sredstva za gašenje požara postavljena na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za uporabu gašenja požara,
12. mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara vidno označe posebnim oznakama.

III. UNUTARNJI NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

Unutarnji nadzor glede provođenja mjere zaštite od požara obavlja ovlašteni radnik. Poslovi radnika uglavljaju se ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim ugovorom. Radnik mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za obavljanje poslova unutarnjeg nadzora.

Članak 6.

Radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika:

- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara,
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara,
- neposredno nadzire radnike čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara,
- izvješćuje ravnatelja vrtića u uočenim problemima i nepravilnostima,
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

IV. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 7.

Ravnatelj ili radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je radnike vrtića prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnostima eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi radnici vrtića moraju biti upoznati s mjestom na kojem se nalazi glavni ventil za otvaranje/zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 8.

Radnici vrtića dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje utvrđuje ravnatelj. Preslika isprave o osposobljenosti čuva se u dosjeu radnika.

Članak 9.

Radnici vrtića trebaju korisnike usluga upoznati s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima vrtića.

V. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 10.

Hidranti i hidrantska mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove upotrebe u vrtiću će se:

1. svi hidranti obilježiti oznakama,
2. podzemni hidranti osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidranti osigurati ormarićima,
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim od dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom,
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta,
5. provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi,
6. osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak svih dimenzija,
7. postaviti vidne oznake gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

Članak 11.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1,5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati. Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled,
- periodični pregled,
- kontrolno ispitivanje.

Članak 12.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika. Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata,
- opće stanje aparata,
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila,
- kompletnost aparata.

Uočene nedostatke radnik treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

Članak 13.

Periodični pregled vatrogasnih aparat obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparat obavlja stručnjak ovlaštene pravne osobe ili obrtnik.

Članak 14.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga Pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak 15.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine. Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom od 0,5 L.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od petnaest godina, osim aparata s CO₂, obavlja se svake dvije godine.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA VRTIĆA U SVEZI SA ZAŠTITOM OD POŽARA

Članak 16.

Provedba mjera zaštite od požara u vrtiću u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara,
- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara,
- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara,
- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u vrtiću u slučaju izbijanja požara,
- izvješćuje osnivača vrtića o poduzetim mjerama zaštite od požara.

Članak 17.

U svezi sa zaštitom od požara radnici vrtića imaju obveze:

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara,
- upozoravati na opasnost od požara do kojeg bi moglo doći zbog nedostatka na građevinama, strojevima, opremi, instalaciji i sl.,
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom,
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara,
- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 5. ovoga Pravilnika,
- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovom nastajanju izvijestiti vatrogasce.

Ne izvršavanje ovih obveza smatra se radnikovom teškom povredom radne obveze.

VII. DUŽNOST RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 18.

Svaki radnik koji uoči požar treba ga odmah prema svojem znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, ali vodeći brigu da ne ugrozi sebe i svoju sigurnost, hitno nazvati Centar za obavješćivanje 112 ili vatrogasce 193. Obavijestiti ravnatelja.

Članak 19.

Do dolaska vatrogasaca radnici vrtića dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 20.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću,
2. osigurati dežurstvo koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 21.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

2. osigurati dežurstvo koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 21.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 22.

Ravnatelj vrtića dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u vrtiću izvijestiti Upravno vijeće i Osnivača.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 11.04.2007.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči vrtića.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Branković Brnadić

Branka Branilović Brnadić

M. Subotica, 11.06.2014.

Klasa: 601-01-/14-01

Ur. broj: 2109-93/14-26